



ИСХОД № 135
ОТ "26" 03 20 19 Г.

Директору ООО «ИНВЕСТ- КО»
Макарчуку М.С.

Технические условия

на подключение к сетям водоснабжения насосной станции пожаротушения нежилого помещения по адресу: г. Кемерово, пр. Октябрьский, 56, пом. 78
(в дополнение к единому договору холодного водоснабжения №3051)

1. Срок действия Технических условий – 3 года.
2. **Водоснабжение для подключения насосной станции пожаротушения с расходом бл/с (20,0м³/ч)** предусмотреть двумя вводами от кольцевого внутриквартального водопровода D200, расположенного севернее строения пр. Октябрьский, 56 (в колодце ВКсущ.). В колодце ВКсущ. предусмотреть необходимую запорную арматуру, при необходимости восстановить ВКсущ. или увеличить его размеры.
3. Диаметры двух вводов водопровода предусмотреть проектом.
4. Требования к обеспечению соблюдения условий пожарной безопасности и подаче расчетных расходов холодной воды для пожаротушения: согласно требованиям СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические».
5. Водопровод предусмотреть из труб ВЧШГ или из полиэтиленовых труб по ГОСТ 18599-2001. В местах пересечения с проезжей частью дороги на сети водопровода предусмотреть стальной футляр.
6. Рабочее давление в городской сети водопровода – 2,6 кгс/см².
7. Проект согласовать с АО «КемВод».
8. После завершения строительства нового водопровода сдать в АО «КемВод» исполнительную съемку на водопровод (выполненную уполномоченной организацией), акты на скрытые работы, гидравлического испытания, технической готовности и др., подписанные представителем АО «КемВод» и подать заявку на выполнение врезки в существующую сеть водопровода.
9. Прибор учета воды размещается абонентом на границе балансовой или на границе эксплуатационной ответственности абонента.
10. Заключить договор с ОАО «СКЭК» на отпуск питьевой воды в случае пожаротушения помещения.

Генеральный директор АО «КемВод»

А.А. Харламов

Заместитель генерального директора
ОАО «СКЭК»

Д.Д. Волков

